



	Izjava o lastnostih IZO01-2017	
--	-----------------------------------	--

Enotna identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLAMAFLEX ISO / SSL / SSL+ / SA cevi
Namen uporabe proizvoda v skladu z normami:	EN 14313 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije - Proizvodi iz polietilenske pene (PEF)
Ime, naziv in naslov proizvajalca:	Proizvodni obrat 1: Izoterm Plama d.o.o. , Podgrad 17, 6244 Podgrad (SLOVENIA) Proizvodni obrat 2: Izoterm-Plama d.o.o. , Save Kovačevića bb, Industrijska zona, 22320 Indjija, Srbija(SERBIA)
AVCP Sistem ocenjevanja po tabeli ZA.2 – EN 14313:2009	3
priglašeni organ	ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,1000 Ljubljana, Slovenia), broj: 1404

Prijavljene lastnosti:

Osnovne karakteristike	Lastnosti	Normirana tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj	EUROCLASS E _L	Reakcija na ogenj EN 13501-1
Toplotna prevodnost	≤ 0,040 W/mK na 0°C	Toplotna prevodnost EN 12667
Indikator absorpcije zvoka	NPD	ISO 354
Dimenzije in tolerance	Skladen	Tab1 EN 14313:2009
Paroprepustnost	μ ≥ 5000	Odpor proti difuziji vodene pare EN 13469
Vodovpojnost	NPD	EN 1609
Stopa sproščanja korozivnih snovi	NPD	EN 13172:2008
Maksimalna temperatura medija	NPD	EN 14706

Lastnosti izdelka PLAMAFLEX ISO, SSL, SSL +, SA, so v skladu z deklariranimi lastnostmi tega dokumenta. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca Izoterm Plama d.o.o.Slovenija in Izoterm Plama d.o.o. Indjija, Srbija.

Za proizvajalca je podpisal v Podgradu, 31/07/2017

Saša Zečević
 Izoterm Plama d.o.o.